

**12 kV TRIGYSLIŲ KABELIŲ POPIERINE IZOLIACIJA GALINĖS MOVOS.  
 TECHNINIAI REIKALAVIMAI**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Techniniai parametrai ir reikalavimai</b>	<b>Dydis, sąlyga</b>
1.	Galvinė mova turi būti sukonstruota pagal LST HD 629.2 standarto reikalavimus.  Pateikti galvinės movos tipinių bandymų protokolų kopijas pagal LST HD 629.2 standartą.  Pateikti papildomą dokumentaciją (bandymų protokolus, galvinės movos techninius konstrukcijos aprašymus ar kitus dokumentus), kurie įrodo, kad movos konstrukcija yra tinkama 10 punkto konstrukcijos kabeliams.	
2.	Vardinė įtampa	10 kV
3.	Maksimalioji įtampa	12 kV
4.	Vardinis dažnis	50 Hz
5.	Movos technologija	Termosusitraukianti
6.	Eksploatavimo sąlygos	Nurodoma užsakit: <ul style="list-style-type: none"> <li>• atvirame ore;</li> <li>• patalpose;</li> </ul>
7.	Aplinkos temperatūra	-35 ... +35 °C
8.	Darbinė kabelio temperatūra	≤ +90 °C
9.	Kabelio izoliacija	Popieriaus izoliacija impregnuota alyvos mišiniu.
10.	Kabelio konstrukcija	Trigyslis kabelis su bendru metaliniu apvalkalu. Kabelio konstrukcija atitinka ГОСТ 18410-73 standarto reikalavimus. Kabelių tipai ААШВ..., ААБл..., АСБ.
11.	Kabelio gyslų skaičius	3
12.	Kabelio gyslų skerspjūvis	Nustatoma užsakit: – 25 ÷ 240 mm <sup>2</sup>
13.	Movos savybės	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Turi atstatyti visus kabelio sluoksnius ir savybes;</li> <li>• elektrinių laukų išlyginimas</li> </ul>
14.	Izoliuojančios movos medžiagos, turinčios kontaktą su juostine popierine izoliacija	Atsparios alyvai
15.	Pagrindiniai movos komponentai (išorinė izoliacija, sijosėliai)	Termosusitraukiantys, atsparūs: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ultravioletinių spindulių poveikiui;</li> <li>• trekingui;</li> <li>• ilgalaikiai erozijai</li> </ul>
16.	Antgaliai	Varžtiniai bimetaliniai (tinkami variui ir aliuminiui) su nulūžtančiomis galvutėmis
17.	Antgalio kontaktinės plokštumos skylės diametras	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ø12 mm varžtams;</li> </ul>
18.	Įžeminimo prijungimas ir kontaktų atstatymas movoje	Visi kontaktai be litavimo (komplekte turi būti visos tam reikalingos medžiagos)
19.	Trigysliams kabeliams turi egzistuoti galimybė užsakit skirtingų gyslų ilgių galines movas	Nurodoma užsakit: – 800 mm – 1200 mm
20.	Pateikiami dokumentai lietuvių kalba	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Montavimo instrukcija</li> <li>• Gamyklinis aprašymas</li> </ul>
21.	Sandėliavimo laikas	Neribotas
22.	Tarnavimo laikas	> 40 metų
23.	Garantinis laikas	≥ 24 mėnesių