

**12 kV ORO LAIDŲ SU APVALKALU (PAS-W/SAX-W) AUTOMATINIAI SUJUNGIKLIAI
 TECHNINIAI REIKALAVIMAI**

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Reikšmė, sąlyga
1	2	3
1.	Standartas	LST EN50397-2
2.	Pateikti: <ul style="list-style-type: none"> • Nepriklausomos sertifikavimo įstaigos išduotą produkto sertifikatą ir tipinių bandymų protokolą, kurio pagrindu buvo išduotas sertifikatas. Sertifikavimo įstaigai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis EA narys; arba <ul style="list-style-type: none"> • Akredituotos laboratorijos tipinių bandymų protokolą (bandymai atlikti pagal galiojančio standarto aktualią redakciją). Laboratorijai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis EA narys; arba <ul style="list-style-type: none"> • Tipinių bandymų protokolą (bandymai atlikti gamykloje pagal galiojančio standarto aktualią redakciją) ir nepriklausomos, inspektavimą atliekančios organizacijos, vykdžiusios šių gamyklinių tipinių bandymų inspektavimo sertifikatą. Inspektuojančiai organizacijai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis EA narys. Pilnaverčių Europos akreditacijos organizacijos (angl. European co-operation for Accreditation) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members .	
3.	Sujungiklis skirtas naudoti	Lauke
4.	Vardinis dažnis	50 Hz
5.	Aplinkos temperatūra	-35° ... +35° C
6.	Pastatymo aukštis virš jūros lygio	≤ 1000 m
7.	Vėjo greitis	≥ 30 m/s
8.	Apšalo sienelės storis	≥ 20 mm
9.	Automatinio sujungiklio paskirtis	12 kV oro laidams su apvalkalu sujungti nenaudojant degiklio (ugnies)
10.	Sujungiklio jungiamų laidininkų su apvalkalu skerspjūviai	Nurodoma užsakant: <ul style="list-style-type: none"> • 35 mm²; • 70 mm²; • 120 mm²;
11.	Mechaninis atsparumas	≥ 80 proc. jungiamų laidininkų mechaninio atsparumo (tempimo)
12.	Automatinio sujungiklio korpusas	<ul style="list-style-type: none"> • Pagamintas iš atmosferos poveikiui atsparaus lydinio; • Sujungiklis padengtas atmosferos poveikiui atspariu apvalkalu; • Sujungimo vietos hermetizuojamos šaltai užtraukiamu vamzdeliu (visi komponentai montuojami nenaudojant degiklio/ugnies); • Pažymėtas spalviniu arba kitokiu ženkliniu. Ženklinimas turi leisti identifikuoti kokio skerspjūvio laidininkams sujungti yra skirtas sujungiklis.
13.	Pateikiami dokumentai Lietuviu kalba	<ul style="list-style-type: none"> • Gamyklinis aprašymas • Montavimo instrukcija
14.	Tarnavimo laikas	≥ 25 metų
15.	Garantinis laikas	≥ 2 metai