

Visais atvejais informacija apie objekte projektuojamą skaitiklį pateikiama Aiškinamojo rašto pradžioje atskiru punktu lentelėje:

Skaitiklio nominalas	Pajungimo antgalių skersmuo (DN), mm	Atstumas tarp skaitiklio atvamzdžių centrų (L=), mm	Prijungimo sriegiai (x/x")	Slėgis skaitiklio prisijungimo taške (P), bar

AB "Energijos skirstymo operatoriaus" naudojamų dujų skaitiklių parametrai (iki G6)

Skaitiklio nominalas	Laiptinėje	Pastato viduje	Ant sklypo ribos	Ant namo sienos
G2.5T	DN15; ¾"; L=110	-	-	-
G2.5		DN15; ¾"; L=110	-	-
G4T	DN25; 1 ¼"; L=110	-	DN25; 1 ¼"; L=250	DN25; 2"; L=0 (vieno pajungimo)
G6		DN25; 1 ¼"; L=250	-	-
G6T		-	DN25; 1 ¼"; L=250	-