



DSRįt su apskaita ir apskaitos spintelės sutvirtinimo kojų įrengimo atmintinė


AB „Energijos skirstymo operatorius“
2021 m.

Spintelės sutvirtinimo kojų įrengimas

Bendroji dalis

1. Visos spintelės turi būti sumontuotos ant papildomų metalinių konstrukcijų rėmų. Reikia vadovautis Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklių 34 pav. pavaizduota principine dujų slėgio reguliavimo įtaiso ir apskaitos spintelių montavimo schema ir jos reikalavimais (1 pav.).
2. Spintelės papildomas metalinis rėmas kartu su plastikinių spintelių bazėmis turi užtikrinti sumontuotos spintelės papildomą stabilumą.
3. Metalinio rėmo (spintelių sutvirtinimo kojų) pagrindiniai reikalavimai:
 - 3.1. Konstrukcija turi būti tvirta;
 - 3.2. Pagaminta iš apvalaus, kvadratinio vamzdžio arba kampuočio;
 - 3.3. Konstrukcija gali būti susukta arba suvirinta;
 - 3.4. Padengta antikoroziniais dažais;
 - 3.5. Turėti fiksaciją su plastikine spintele.

Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklių 34 paveikslas.
Dujų slėgio reguliavimo įtaisas ir dujų skaitiklis




1 pav.

4. Spintelių sutvirtinimo kojos ir jų montavimas

4.1. Kojų rėmas pagamintas iš apvalaus vamzdžio (2 pav.):

- pritaikytas vieno skaitiklio spintelėms;
- pritaikytas dviejų skaitiklių spintelėms;
- pritaikytas trijų ir daugiau skaitiklių spintelėms;



2 pav.

- 4.2. Spintelių sutvirtinimo kojų rėmas pagamintas iš kampuočio pritaikytas dviejų ir daugiau skaitiklių spintelėms (3 pav.).



Išlaikome rėmo aukštį pagal taisyklių reikalavimus

1,5 m

Kojų papildomi sutvirtinimai užtikrina konstrukcijos tvirtumą

3 pav.

- 4.3. Spintelių sutvirtinimo kojų rėmo montavimas.



Draudžiama montuoti metalinį rėmą be antikorozinio padengimo



Plastikinė spintelė fiksuojama tvirtai su kojų rėmu



- 4.4. Kojų konstrukcijos apačios sutvirtinimas gali būti atliekamas kaip parodyta pavyzdžiuose arba kryžiuojant pagal taisyklių principinę schemą.
- 4.5. Galutinis variantas.
Spintos turi būti sumontuotos pagal gulsčiuką, be nukrypimų nuo ašių, leistina paklaida ± 10 mm.



4.6. Montavimo klaidos. Nukrypimas nuo ašių.

