

PATVIRTINTA
AB LESTO Elektros tinklo
tarnybos direktoriaus-generalinio
direktoriaus pavaduotojo 2012 m.
gegužės 31 d.
nurodymu Nr. 220

**TRANSFORMATORINIŲ ĮŽEMINIMO ELEMENTAI. VARIUOTI
TECHNINIAI REIKALAVIMAI**

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1.	Standartai	ISO 9001:2000; ISO 14001:2004
2.	Strypo medžiaga	Plienas
3.	Strypo padengimas	≥ 0,250 mm. vario sluoksnis. Dengiama galvanizuojant
4.	Strypo diametras	≥ 14 mm.
5.	Strypo ilgos	1,2 – 3 m.
6.	Strypą suardanti mechaninė tempimo jėga	≥ 590N/mm ²
7.	Strypus jungianti mova žalvarinė arba varinė	srėginė arba užsipresuojanti
8.	Įžeminimo sistemos jungiamieji elementai	Variniai; variuoto plieno; cinkuoto plieno
9.	Sistema naudojama	Visų tipų transformatorinėse ir skirstymo punktuose
10.	Įžeminimo sistemos efektyvumo laikotarpis	≥ 25 metai