

**NEPALAIKANTIS DEGIMO APVALKALAS
GALIOS KABELIŲ IŠORINĖS DANGOS REMONTUI.
TECHNINIAI REIKALAVIMAI**

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1.	Eksplotavimo sąlygos	<ul style="list-style-type: none">• atvirame ore;• patalpose;
2.	Aplinkos temperatūra	- 35 ... +35 °C
3.	Apvalkalo technologija	Termosusitraukianti
4.	Hermetizavimo atstatymo būdas	Su vidine klijų danga
5.	Atsparus	<ul style="list-style-type: none">• atmosferiniams veiksniams• UV spinduliavimu;
6.	Apimamas kabelio diametras	25 mm – 89 mm
7.	Turi egzistuoti galimybė užsakyti skirtingų ilgių apvalkalus	Nustatoma užsakant: ≥ 2 skirtingi ilgiai
8.	Atsparumas liepsnos plitimui pagal IEC 60684-2 standarto, A metodiką	Nepalaikantis degimo, maks. 60 s.
9	Apvalkalas turi būti išbandytas	Pateikti tipinių bandymų protokolų, sertifikatų kopijas
10	Pateikiami dokumentai lietuvių kalba	<ul style="list-style-type: none">• Gamyklinis aprašymas
11	Sandėliavimo laikas	Neribotas
12	Tarnavimo laikas	> 40 metų
13	Garantinis laikas	≥ 24 mėnesių