

**SUSTIPRINTAS APVALKALAS GALIOS KABELIŲ IŠORINĖS DANGOS REMONTUI.
TECHNINIAI REIKALAVIMAI**

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1.	Eksploatavimo sąlygos	<ul style="list-style-type: none">• atvirame ore;• patalpose;
2.	Aplinkos temperatūra	- 35 ... +35 °C
3.	Apvalkalo technologija	Termosusitraukianti
4.	Hermetizavimo atstatymo būdas	Su vidine klijų danga
5.	Atsparus	<ul style="list-style-type: none">• atmosferiniams veiksniams• UV spinduliavimu;
6.	Mechaninį apvalkalo atsparumą didinanti medžiaga	Stiklo audinio (pluošto) armuotė
7.	Apimamas kabelio diametras	15 mm – 205 mm
8.	Turi egzistuoti galimybė užsakyti skirtingų ilgių apvalkalus	Nustatoma užsakant: ≥ 2 skirtingi ilgiai
9.	Apvalkalas turi būti išbandytas	Pateikti tipinių bandymų protokolų, sertifikatų kopijas
10.	Pateikiami dokumentai lietuvių kalba	<ul style="list-style-type: none">• Gamyklinis aprašymas
11.	Sandėliavimo laikas	Neribotas
12.	Tarnavimo laikas	> 40 metų
13.	Garantinis laikas	≥ 24 mėnesių