

PATVIRTINTA
AB LESTO Elektros tinklo
tarnybos direktoriaus-generalinio
direktoriaus pavadootojo 2012 m.
gegužės 31 d.
nurodymu Nr. 220

**HERMETIZUOJANTI KEPURĖLĖ (KAPA) GALIOS KABELIAMS.
TECHNINIAI REIKALAVIMAI**

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1.	Vardinis dažnis	50 Hz
2.	Eksplotavimo sąlygos	<ul style="list-style-type: none">• atvirame ore;• patalpose;
3.	Aplinkos temperatūra	- 35 ... +35 °C
4.	Kapos technologija	Termosusitraukianti
5.	Hermetizavimo atstatymo būdas	Su vidine klijų danga
6.	Atsparus	<ul style="list-style-type: none">• atmosferiniams veiksniams• UV spinduliavimu;
7.	Apimami kabelių diametrai	4 - 115 mm
8.	Kepurėlė turi būti išbandyta	Pateikti tipinių bandymų protokolų, sertifikatų kopijas
9.	Pateikiami dokumentai lietuvių kalba	<ul style="list-style-type: none">• Gamyklinis aprašymas
10.	Sandėliavimo laikas	Neribotas
11.	Tarnavimo laikas	> 40 metų
12.	Garantinis laikas	≥ 24 mėnesių