

**35kV ĮTAMPOS TALPINIO TIPO INDIKATORIUS
 TECHNINIAI REIKALAVIMAI**

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1	Indikatorius turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus	<u>LST EN 61243-1+A1+AC:2002</u>
2	Indikatorius pažymėtas ženklu	CE
3	Pateikiami dokumentai lietuvių kalba	<ul style="list-style-type: none"> – Atitikties deklaracija; – Naudojimosi instrukcija; – Indikatorius pasas.
4	Indikatorius komplektuojamas	Su dėklu pritaikytu transportavimui ir eksploatavimui
5	Skirtas naudoti	Pasirenkama užsakant: <ul style="list-style-type: none"> – Oro linijose ir elektros įrenginiuose esant krituliams; – Oro linijose ir elektros įrenginiuose nesant krituliams.
6	Aplinkos temperatūra	Nuo -25 iki $+30$ °C
7	Pritaikymo sritis	Kintamos įtampos buvimo ar nebuvimo nustatymui
8	Naudojimo įtampa (vardinė tinklo įtampa)	35 kV
9	Dažnis	50 Hz
10	Rodymas (indikacija)	Vizualinis ir akustinis
11	Darbingumo kontrolės įtaisas	Įmontuotas indikatoriuje
12	Maitinimo šaltinis	Ličio akumuliatorius arba galvaniniai elementai
13	Tarnavimo laiko pailginimas	Automatinis akumuliatoriaus išjungimas laukimo režime
14	Izoliacinės dalies ilgis	≥ 600 mm
15	Rankenos ilgis	≥ 300 mm
16	Izoliuojančios dalies ir rankenos atskyrimas	Ribojančiu žiedu, kurio aukštis ≥ 10 mm
17	Bandymų ir/ar patikrų atlikimas	Teisė atlikti suteikta naudotojui
18	Tarnavimo laikas	≥ 5 metai
19	Garantinis laikas	≥ 2 metai