

**ĮTAMPOS KEITIKLIAI (AC-DC).
 TECHNINIAI REIKALAVIMAI**

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1.	Įtampos lygintuvas turi atitikti standartus:	LT EN 61000-4-4 (IEC 61000-4-4) LT EN 61000-4-5 (IEC 61000-4-5) LT EN 60950 (IEC 60950) LT EN 55022 (IEC 55022)
2.	Darbo aplinkos temperatūra	+ 5 ... + 35 °C
3.	Darbo aplinkos drėgmė	≤ 90 %
4.	Įėjimo įtampa	230 V AC
5.	Išėjimo įtampa	110 ÷ 250 V DC
6.	Įtampos lygintuvo galia	≥ 5000 W
7.	Išėjimo įtampos pulsacija	≤ 200 mV
8.	Išėjimo įtampos bei apkrovos reguliavimo tikslumas	0.2 %
9.	Temperatūros koeficientas	0.05 %/ °C, esant maksimaliai išėjimo srovei
10.	Turi turėti galimybę reguliuoti išėjimo įtampą bei srovę	Funkcija
11.	Turi turėti šias apsaugas:	– Apsauga nuo viršįtampių; – Apsauga nuo trumpojo jungimo.
12.	Svoris	≤ 70 kg
13.	Tarnavimo laikas	≥ 70000 h
14.	Garantinis laikas	≥ 12 mėnesių