

**RELINĖS APSAUGOS IR AUTOMATIKOS SPINTOS.
 BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI**

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1.	Darbo aplinkos temperatūra	+ 5 ... + 35 °C
2.	Pastatymo aukštis virš jūros lygio	≤ 1000 m
3.	Darbo aplinkos santykinė oro drėgmė	≤ 90 %
4.	Spintos konstrukcija neardoma, metalinė, vienpusio aptarnavimo (AxPxG)	Nurodoma užsakant: – ≥ 2000x600x450; – ≥ 2000x800x600; –
5.	Apsaugos lygis	IP2X
6.	Spintos korpusas	Metalinis, padengtas vienu sluoksniu dažų. Spintos pagrindas cinkuotas
7.	Spintos spalva	Nurodoma užsakant: – RAL 7032; – RAL 7033; – RAL 7034; – RAL 7035.
8.	Spintos durys	Su užraktais, stiklinės iš grūdinto stiklo
9.	Ventiliavimas	Nurodoma užsakant pagal projektą: – natūrali konvekcija; – priverstinė konvekcija.
10.	Spintos durų atidarymo kryptis	Nurodoma užsakant
11.	Montažinės plokštės tvirtinimas	Montažinė plokštė tvirtinama ant vyrių ir atidaroma į tą pačią pusę kaip ir išorinės durys
12.	Vidinis spintos apšvietimas (nuo spintos durų atidarymo)	40 W, U _N ≥ 230 V AC
13.	Spintoje sumontuota	– kištukinis lizdas vienfazis su įnulinimu (I ≥ 6 A, U _N ≥ 230 V AC); – automatinis vieno polio jungiklis 230 V AC, 6A, B charakteristika); – įžeminimo šyna (PE); – montažiniai loveliai; – reikiamas kiekis gnybtų, jungčių, galinių tvirtinimų, pertvarų tarp gnybtų.
14.	Operatyviniai užrašai ant spintos	Lietuvių kalba ir suderinti su užsakovu
15.	Techniniai dokumentai	– spintos pasas lietuvių kalba; – transportavimo, montavimo instrukcijos lietuvių kalba; – matmenų brėžinys.
16.	Tarnavimo laikas	≥ 25 metai
17.	Garantinis laikas	≥ 24 mėnesių